

Czarnia, 23.09.2025 r.

Gmina Czarnia
Czarnia 41
07-431 Czarnia

FUK.271.18.2025

**ODPOWIEDŹ
NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Rozbudowa drogi Bandysie-Białuchy**”

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię poboczy gr. 10 cm należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym z mieszanki kruszywowej C50/30 (w przedmiarze kruszywo CNR)

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnie pobocza należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 C50/30

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie korpusu drogi pod nawierzchnię poboczy zostało ujęte w bilansie mas ziemnych wskazanym w przedmiarze (około 270 m³)

ODPOWIEDŹ:

Ogólna nasypów wynosi 281 m³. Roboty ziemne (nasypy) należy wykonać z gruntu pozyskanego z wykopów w ilości 252 m³, pozostała część 29 m³ należy wykonać z gruntu dowiezionego.