



Oznaczenia:	
	Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm 7850lm 840 IP66 (47W)
	Łączniki instalacyjne 10A 230V, IP-44
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze IP-44
	Gniazdo 3L+N+PE 440V, 32A IP-44
PWP 	Przycisk pożarowego wyłącznika prądu
	Rozdzielnica elektryczna

Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać płaskownikiem FeZn 30x4mm ułożonym w odległości min. 1m od budynku na głębokości min. 0,+6m.
2. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω ($R \leq 10 \Omega$).
3. Połączenia wykonać jako spawane. Spawy zabezpieczyć antykorozyjnie.
4. Instalację układać w rurkach lub listwach PVC prowadzonych po ścianach wiaty.

DLW PROJEKT DOMINIKA KONARZEWSKA UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL NIP 758 226 94 70 tel. 535 501 000 email: dlwprojekt@gmail.com				
Inwestor:	Gmina Czarnia z siedzibą w Urzęd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,			Branża: Elektryczna
Temat:	Budowa wiaty magazynowej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu			Stadium: PT
Adres inwestycji:	ID.działki: 141502_2.0005.2182/2 Działka nr 2182/2, obręb 0005 , jedn. ewid. 141502_2 Czarnia			Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	Instalacje elektryczne wiaty			Rys nr: E-PT-02
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. Tadeusz Lis	instalacyjny	Wa-101/02	
sprawdzający:	mgr inż. Marek Biał	instalacyjny	MAZ/0544/PWBE/15	
Data:	Ostrołęka			Wrzesień 2026r.